



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012019/FNOC/COL/2023/6863
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 12, 2023 जावक की तिथि / Date : 22-Sep-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SHARDA VIHAR JANKALYAN SAMITI

आवेदक का पता / Applicant Address : SARASWATI VIDHYA MANDIR, HR SEC RESIDENTIAL SCHOOL
SHARDAVIHAR, KERWA DAM ROAD BHOPAL 462044
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 (मीटर में)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 12545 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : SARASWATI VIDHYA MANDIR HR SEC RESIDENTIAL SCHOOL,
SHARDAVIHAR, KERWA DAM ROAD BHOPAL District Rural Area
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Officer :

विषय / रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100012019 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012019/FNOC/COL/2023/6863
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 12, 2023 जावक की तिथि / Date : 22-Sep-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SHARDA VIHAR JANKALYAN SAMITI

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तम और दायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012019/FNOC/COL/2023/6863
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 12, 2023 जावक की तिथि / ०००००० Date : 22-Sep-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SHARDA VIHAR JANKALYAN SAMITI

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

HARENDR Digitally signed by
A HARENDRA
NARAYAN NARAYAN
Date: 2023.09.22
14:14:48 +05'30'

BHOPAL Collector/Fire Officer,

BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh